



ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 723-4-2-242-5-265/22

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

I 1. Подаци о уговорном органу

| | |
|-------------------|--|
| Назив | MINISTARSTVO ODBRANE BiH |
| ИДБ/ЈИБ | 4200745400004 |
| Контакт особа | Slobodan Cimeša |
| Адреса | Hamdije Kreševljakovića 98 |
| Поштански број | 71000 Сарајево (бхп) |
| Општина/Град | Стари Град (Сарајево) |
| Телефон | (033) 286-574 |
| Факс | (033) 286-697 |
| Електронска пошта | nabavka_prodaja@mod.gov.ba |
| Интернет адреса | www.mod.gov.ba |

I 2. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I 2.a. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

I 2.b. Ниво

Државни ниво

I 2.c. Дјелатност

Извршна власт

I 3. Заједничка набавка

Не

I 4. Набавка у име других уговорних органа?

Не

ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Услуге, Услуге одржавања и поправки

II 2. Подјела на лотове

Не

II 3. Да ли је закључен оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Замјена водене пумпе на електроагрегату "ZORDAN" серијски број 299600404.

II 4.б. Кратак опис предмета уговора

Замјена водене пумпе на електроагрегату "ZORDAN" S.R.LECO 28-VL/4 LMDE 30 PM, серијски број 299600404, за потребе напајања СКЧ електричном енергијом у надлежности б.в./брТП.

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

| | Главни рјечник | |
|----------------|----------------|---|
| | Код | Опис |
| Главни предмет | 50532000-3 | Услуге поправака и одржавања електричних машина, апарата и припадајуће опреме |

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II 6. Укупна количина или обим уговора

1 (један) комад

II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

СКЧ "Чврсница-Плочно" Мостар

II 9. Трајање уговора или рок извршења

1 (један) дан

ОДЈЕЉАК III: ПОСТУПАК

III 1. Врста поступка

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

III 2. Критеријуми за додјелу уговора

Најнижа цијена

III 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?

Не

III 6. Да ли је објављено ех анте обавјештење о транспарентности?

Не

IV ОДЈЕЉАК IV: ДОДЈЕЛА УГОВОРА

IV 1. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи понуђача

Један понуђач

| Р.Бр. | Назив | ИДБ/ЈИБ | Општина/Град | Држава |
|-------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 1 | OBRTNIČKA RADNJA SOR "SERVIS ĐANI" ČAPLINA | 4328006960006 | Чапљина | Босна и Херцеговина |

IV 2. Информације о додјели уговора

IV 2.а. Коначна укупна вриједност уговора/оквирног споразма без ПДВ-а у КМ

965,00

IV 2.б. Годишња вриједност без ПДВ-а у КМ

965,00

IV 2.ц. Датум закључења уговора/оквирног споразума

03.10.2022.

IV 2.д. Број примљених понуда

2

IV 2.е. Број прихватљивих понуда

1

IV 2.ф. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ

965,00

IV 2.g. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ

965,00

IV 4. Информације о подуговарањима

IV 4.a. Уговор ће се вјероватно подуговарати?

Не

ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

V 1. Да ли су кориштени правни лијекови у поступку са додјелу овог уговора?

Не

V 2. Да ли је набавка финансирана из средстава ЕУ?

Не

АНЕКС Ц2

а) Услов из Закона за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Члан 21. Став (1) Тачка д)

б) Разлози за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Оправку агрегата је неопходно извршити што прије из разлога да се нормализује снабдјевање електричном енергијом објекта на локацији стационарног комуникационог чворишта (СКЧ) "Плочно-Чврсница" Мостар, на објекту не постоји редовно снабдјевање електричном енергијом већ се исто врши помоћу агрегата. Напајање СКЧ са електричном енергијом врши се преко 4 (четри) "ZORDAN" агрегата који су једини извор електричне енергије, а исти раде наизмјенично по 12 сати. Тренутно у функцији су два агрегата који немогу издржати непрестан рад од 24 сата и више. У колико се не поправи предметни агрегат, врло вјероватно ће доћи до квара на агрегатима који тренутно раде, због преоптерећености, а самим тим би били угрожени животи персонала који борави на СКЧ из разлога: квара намирница које се користе за припрему хране које се чувају у замрзивачима и фрижидерима, сама припрема obroka ће доћи у питање због недостатка електричне енергије, систем комуникација ће бити у прекиду, стим у вези оправка агрегата је приоритет.

ц) Број понуђача са којима сте преговарали

1

д) Назив понуђача са којима сте преговарали

OBRTNIČKA RADNJA SOR "SERVIS ĐANI" ČAPLINA